



5	RETENCION PREFORMADA	1	A.C.S.	RAAWFO 20/D/900
4	EMPALME DE PROTECCION	1	AL ALUM.	EPALFO 13/I/1200
3	GUARDACABOS ABIERTO	1	AC. GALV.	GC
2	ALARGADERA	1	AC. F-114	TR-300
1	GRILLETE RECTO	1	AC. F-114	GN-12T
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	REFERENCIA

	FECHA	NOMBRE
DIBUJADO		
COMPROBADO		
ID.S.NORMAS		

SAPREM

ESCALA	DENOMINACION	Vanos de 120 m.	SUSTITUYE A:
—	CONJUNTO DE AMARRE FINAL PARA CABLE ADSS $\phi$ 12,7-13,5 mm.		PLANO N?: